

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 1

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: egie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 355000, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Октябрьской Революции, 15/123, улица Дзержинского в квартале 53

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
Орган инспекции**



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
органа инспекции

Ж.В. Чурюмова
Ж.В. Чурюмова
«04» 05. 2026г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

04.05. 2026г.

№ 304

Основание для проведения инспекции: заявление от 27.03.2026 г, регистрационный №287.

Дата проведения инспекции: с 27.03.2026 г. по 04.05.2026 г.

Заявитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» (МБОУ СОШ №1).

ИНН: 2623013749

ОГРН: 1022603024817

Юридический адрес: 356240, Ставропольский край, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Октябрьская, д. 318.

Фактический адрес: 356240, Ставропольский край, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Октябрьская, д. 318.

Объект инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

На объекте: летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1».

Полное или частичное воспроизведение настоящего Экспертного заключения без письменного разрешения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» запрещено и считается недействительным

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 2

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rosпотребнадзор.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 355000, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Октябрьской Революции, 15/123, улица Дзержинского в квартале 53

По адресу: 356240, Ставропольский край, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Октябрьская, д. 318.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции:

1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Перечень рассмотренных документов:

- заявление от 27.03.2026 г., регистрационный №287;
- копия документа, удостоверяющего личность, доверенности;
- копия Устава;
- выписка из Единого реестра юридических лиц от 27.03.2026 г.;
- копия свидетельства о государственной регистрации права от 03.04.2012г., и от 26.03.2012 г.;
- копия лицензии на осуществление образовательной деятельности от 01 июля 2015г. №4082;
- копия технического паспорта на нежилое здание, схема кабинетов МБОУ СОШ №1;
- копия договора холодного водоснабжения и водоотведения от 16.01.2026 г. №15;
- копия договора от 22 января 2026г. №02_02_01416на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами;
- копия договора №98 безвозмездного пользования от 03 марта 2025 г.;
- копия договора №89 о совместной деятельности от 17 января 2025г.
- копия договора на оказание услуг по профилактическим работам (дезинсекции и дератизации) №26/1-1 от 12 января 2026г.;
- копия договора на проведение акарицидных работ от 08.03.2026 г. №26/1А;
- копия договора поставки тепловой энергии от 01 января 2026 г № 125Б;
- список технологического и холодильного оборудования на пищеблоке в МБОУ СОШ №1 г. Михайловска;
- копия приказа от 24.03.2026 г. №155/01-10«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей с дневным пребыванием «Солнышко» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»;
- пояснительная записка;
- протоколы испытаний № 26-20/01410-26 от 10.02.2026 г., № 26-20/06597-26 от 16.04.2026 г. аккредитованный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510434;
- акт обследования от 27.03.2026 г.

УСТАНОВЛЕНО: летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко» (далее – Лагерь) планируется к размещению на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» (далее - МБОУ СОШ №1), которое имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности (лицензия представлена). Лагерь будет занимать помещения на первом и втором этажах 2-х этажного здания школы, для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена доступная безбарьерная среда в соответствии с требованиями п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20

Полное или частичное воспроизведение настоящего Экспертного заключения без письменного разрешения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» запрещено и считается недействительным

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 3

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: egie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 355000, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Октябрьской Революции, 15/123, улица Дзержинского в квартале 53

«Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20). Планировка здания школы позволяет обеспечивать доступность услуг, оказываемых для маломобильных групп населения.

Территория МБОУ СОШ №1 ограждена, озеленена, имеет наружное освещение в соответствии с требованиями п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20. Покрытие проездов, подходов и дорожек не имеет дефектов, что соответствует п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20. Территория зонирована, асфальтирована. Выделены отдельные зоны: хозяйственная, зона отдыха, спортивно – физкультурная. Для сбора отходов и мусора на территории хозяйственной зоны имеется контейнерная площадка с водонепроницаемым твердым покрытием с двумя контейнерами с крышками, что соответствует п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Заключен договор от 22 января 2026г. № 02_02_01416 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Эко-Сити».

Лагерь имеет следующий набор помещений: гардероб, 2 игровых комнаты (площадью 60,0 м² и 62,3 м² соответственно), штаб ВР (37,7 м²), медицинский кабинет (три помещения площадью 17,4 м², 12,3 м² (кабинет врача), и 12,0 м² (процедурная), изолятор (72,6 м²), для занятий спортивной направленности - гимнастический зал (143,1 м²), пищеблок, санитарно-бытовые помещения: санузлы, отдельные для мальчиков и девочек, санузел для персонала, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов. Питание детей планируется осуществлять на базе пищеблока школы. Предполагается также использовать помещения актового зала и библиотеки, расположенные на втором этаже школы. Набор помещений лагеря соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20. Площадь помещений указана согласно представленной документации (копия технического плана). В игровых комнатах площадь на одного ребенка составляет более 2,5 м², что соответствует требованиям таблицы 6.1 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21).

Условия для соблюдения правил личной гигиены детьми в лагере созданы. Выделены отдельные санузлы для мальчиков и девочек – по одной кабине с дверями. Каждый санузел оборудован умывальником со смесителем, унитазом. Санитарно - техническое оборудование на момент обследования исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сидениями на унитаз, выполненными из материалов, допускающих их влажную обработку и дезинфекцию; умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, 4 умывальные раковины перед входом в столовую – мылом, двумя электросушителями. Для персонала лагеря имеется отдельный санузел. Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов имеется отдельное помещение, оборудованное раковиной для мытья рук и холодным и горячим водоснабжением через смесители. Для проведения уборки, дезинфекции помещений, оборудования, инвентаря предусмотрены моющие, дезинфицирующие средства, разрешенные к применению. Инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств имеются, что соответствует требованиям п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20. Уборочный инвентарь имеется, промаркирован в зависимости от назначения

Полное или частичное воспроизведение настоящего Экспертного заключения без письменного разрешения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» запрещено и считается недействительным

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 4

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц: 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 355000, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Октябрьской Революции, 15/123, улица Дзержинского в квартале 53

помещений и видов работ, что соответствует требованиям п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20. Для соблюдения правил личной гигиены перед входом в обеденный зал установлены 4 раковины для мытья рук, имеются 2 электросушителя, а также бумажные полотенца, жидкое мыло. Санитарно - бытовое обеспечение детей соответствует п.2.4.11 СП 2.4.3648-20. В помещениях игровых для дезинфекции воздушной среды имеются приборы по обеззараживанию воздуха (бактерицидные рециркуляторы закрытого типа) в соответствии с требованиями п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20. Обеззараживание воздуха проводится также в помещениях пищеблока, столовой и в помещениях медицинского назначения.

В соответствии с приказом от 23.03.2026 г. №155/01-10 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей с дневным пребыванием «Солнышко» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», лагерь будет функционировать в период летних каникул в одну - во 2-ю смену: с 25 июня 2026 г. по 17 июля 2026 г. (50 детей). Продолжительность пребывания детей в лагере с 8.15 час. до 14.30 час. с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед). Режимом дня также предусматривается организация утренней линейки, зарядки, работы кружков и секций, игр, спортивных игр, соревнований, педагогической работы, оздоровительных мероприятий. Дневной сон не предусмотрен. Мероприятия по физическому воспитанию организуются в соответствии с возрастом и здоровьем детей. Режимом дня предусматривается организация проведения образовательной смены по направлениям российского движения детей и молодежи «Движение первых».

Лагерь оснащен необходимым спортивным инвентарем, игровыми наборами, столами, стульями, шкафами для хранения дидактического материала мебелью в соответствии с возрастом детей. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и выполнено из материалов, допускающих проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что соответствует п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20.

Здание школы подключено к централизованным системам водоснабжения (холодного и горячего) и водоотведения. Представлен договор холодного водоснабжения и водоотведения с ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» от 16.01.2026 г. № 15. На пищеблоке имеются дополнительные источники горячего водоснабжения – водонагреватели накопительный и проточный. Система вентиляции в помещениях лагеря – приточно-вытяжная с естественным побуждением. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений, что соответствует п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20. На окнах в помещениях, предполагаемых под игровые, имеются жалюзи и москитные сетки от залета насекомых, что соответствует п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20. Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудована отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с естественным побуждением. На пищеблоке оборудована система вытяжной вентиляции с механическим побуждением от теплового оборудования, посудомоечной машины, являющихся источниками выделения избытков тепла, в соответствии с требованиями п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. В туалетах – приточно-вытяжная система вентиляции с естественным побуждением. Для контроля температуры воздуха в игровых помещениях установлены термометры. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений, что соответствует требованиям п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20. Остекление окон

Полное или частичное воспроизведение настоящего Экспертного заключения без письменного разрешения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» запрещено и считается недействительным

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 5

Юридический адрес:	355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс:	(8652) 94-68-54
E-mail:	egie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:	RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности:	355000, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Октябрьской Революции, 15/123, улица Дзержинского в квартале 53

выполнено из цельного стекла. На окнах в помещениях, предполагаемых использовать под лагерь, в том числе под игровые, имеются регулируемые жалюзи и москитные сетки, что соответствует требованиям п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20.

В помещениях для лагеря освещение естественное – боковое, что соответствует п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20. Искусственное освещение – общее, представлено светильниками со светодиодными и люминесцентными лампами, что соответствует п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в гимнастическом зале – защитную, на пищеблоке – пылевлагодонепроницаемую, что соответствует п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20. Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами – жалюзи. Осветительные приборы в помещениях находятся в исправном состоянии, что соответствует п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

Режим питания: завтрак - с 9:15 до 9:45ч., обед - с 13:00 до 13:30 ч. Обеденный зал на 150 посадочных мест, оснащен столами и табуретами без дефектов и повреждений, имеющими покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20. Конструктивно-планировочные решения помещений пищеблока позволяют соблюдать поточность технологического процесса, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения детей и работников лагеря с персоналом пищеблока в соответствии с п.2.3.3 СП 2.4.3648-20. Пищеблок имеет следующий набор помещений: загрузочную, кладовую для хранения продуктов, производственные цеха: овощной, мясо - рыбный, холодный цех, горячий цех, моечная кухонной посуды, моечная столовой посуды; санитарно - бытовые помещения для персонала пищеблока: гардероб, санузел с умывальной раковиной. Предусмотрены условия для обработки пищи с 2-х секционной моечной ванной, производственным столом и двумя емкостями для замачивания и обработки яйца. Линия раздачи оснащена мармитами для первых и вторых блюд, прилавком для столовых приборов, прилавком для горячих напитков. Набор помещений пищеблока соответствует требованиям п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20. Из теплового оборудования в цехе установлены: пароконвектомат, плита 4-х конфорочная электрическая, электропечь, электрокотел пищеварочный, пекарский и расстоечный шкафы. Из технологического оборудования имеются: электрокартофелечистка, электромясорубка, привод зерсальный, электроовощерезка, тестомесильная машина, хлеборезка, слайсер. в количестве 1 единицы, три морозильными камерами, Условия для первичной обработки овощей, мяса, рыбы - созданы, установлены отдельные моечные ванны по цехам. Для мытья кухонной посуды имеется двухсекционная моечная ванна, для мытья столовой посуды - посудомоечная машина купольного типа с моечной для ополаскивания посуды и 4 - х секционной моечной для ручного мытья столовой посуды. Производственные цеха имеют промаркированные цельнометаллические столы, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполненные из материалов для контакта с пищевыми продуктами, кухонные принадлежности. Все тепловое, технологическое и холодильное оборудование находится в рабочем состоянии, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

или частичное воспроизведение настоящего Экспертного заключения без письменного разрешения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» запрещено и считается недействительным

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 6

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 355000, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Октябрьской Революции, 15/123, улица Дзержинского в квартале 53

Питьевой режим в лагере организован в соответствии с требованиями п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, посредством питьевого фонтанчика, установленного перед входом в столовую. Кроме того, планируется заключение договора поставки бутилированной питьевой воды для организации через установки дозированного розлива питьевой воды. Создан запас одноразовых стаканчиков, контейнеров для сбора использованной посуды одноразового применения.

Медицинские услуги обеспечиваются персоналом медицинской организации в соответствии с договором № 89 о совместной деятельности от 17 января 2025 г. с ГБУЗ СК «Шпаковская РБ». На основании договора № 98 безвозмездного пользования от 03 марта 2025 г., в целях медицинского обслуживания детей в лагере планируется использовать помещения существующего медицинского кабинета школы (три помещения площадью 17,4 м², 12,3 м² (кабинет врача), и 12,0 м² (процедурная). Под изолятор предполагается использовать процедурный кабинет, а также дополнительно отдельный кабинет (72,6 м²). Кабинет врача, процедурный кабинет, помещение под изолятор оборудованы раковинами с подачей холодной и горячей воды через смесители. Медицинский кабинет оснащен канцелярским столом, стульями, ширмой, кушеткой, шкафами аптечными, медицинскими столиками, холодильником, ведрами с педальной крышкой, контейнерами для сбора отходов, а также необходимым для осуществления медицинской деятельности медицинским инструментарием и приборами, установлен облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный. Изоляторы планируется оснастить к открытию лагеря медицинскими кушетками.

Используемые материалы для отделки помещений устойчивы к проведению влажной уборки, дезинфекции с применением моющих средств, в соответствии с п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20. Полы в помещениях, планируемых к использованию при работе лагеря, не имеют дефектов и повреждений, допускают влажную обработку и дезинфекцию, в соответствии с п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 (для отделки используется линолеум, керамическая напольная плитка). Стены в игровых комнатах, в медкабинете, изоляторах окрашены влагостойкой водоэмульсионной краской; на пищеблоке, в санузлах панели стен облицованы глазурованной плиткой. Потолок подвесной (в рекреациях) или окрашен (в помещениях). Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Согласно результатам лабораторных исследований, выполненных в рамках мероприятий по контролю (протокол испытаний № 26-20/01410-26 от 10.02.2026 г. аккредитованный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510434) вода питьевая водопроводная соответствует требованиям п. 10 таблицы 3.1, таблицы 3.5. раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим и органолептическим показателям, что соответствует требованиям п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Полное или частичное воспроизведение настоящего Экспертного заключения без письменного разрешения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» запрещено и считается недействительным

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 7

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: egie@26.rosпотреbnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц: 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 355000, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Октябрьской Революции, 15/123, улица Держинского в квартале 53

Согласно результатам лабораторных исследований дезинфицирующего средства (протокол испытаний от 16.04.2026 г. № 26-20/06597-26 аккредитованного ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае») установлено, что содержание активного действующего вещества (массовая доля активного хлора) в отобранной пробе дезинфицирующего средства соответствует инструкции.

Визуально следов пребывания грызунов и насекомых не обнаружены, что соответствует требованиям п. 2.11.9 СП 2.4.3648-20. Заключены договоры на оказание услуг по профилактическим работам (дезинсекции и дератизации) №26/1-1 от 12 января 2026г., и на проведение акарицидных работ №26/1А с ИП Казанцевым М.В.

Создан запас моющих и дезинфицирующих средств, перчаток одноразового использования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

на объекте: летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1»

По адресу: 356240, Ставропольский край, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Октябрьская, д. 318.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) требованиям:

1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Экспертное заключение составлено:

Врач по гигиене детей и подростков



Сорокина М.И.

Согласовано:

Заведующий отделом обеспечения санитарного надзора и экспертиз



Селегененко Н.И.

Технический директор



Чурумова Ж.В.

Полное или частичное воспроизведение настоящего Экспертного заключения без письменного разрешения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» запрещено и считается недействительным